

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:

Ze dne:

06. 05. 2019

Číslo jednací:

KHSKV 5033/2019/HOK/Mrv

RotaGroup s.r.o.

Na Nivách 956/2

141,00 Praha 4

Vyřizuje:

Mgr. Jan Mrva

Telefon

355 328 344

E-mail:

jan.mrva@khskv.cz

Datum:

15. 05. 2019

## Ostrov + Průmyslový park – areál B - vodní díla – Retenční nádrž

Stavebník:

Industrial Center CR4 s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1,

IČ: 06328202

Zástupce stavebníka: RotaGroup s.r.o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344

Na základě žádosti zástupce stavebníka o závazné stanovisko k dokumentaci pro účely stavebního řízení doručené dne 06. 05. 2019 posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Krajská hygienická stanice“) předloženou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení vypracovanou společností RotaGroup s.r.o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344, autorizovaná Ing. Petrem Krejčím, ČKAIT: 0012762, v březnu 2019.

Předložená dokumentace řeší vybudování retenční nádrže pro zachyt dešťových vod. Nádrž bude umístěna západně od haly B a její akumulací objem činí 880 m<sup>3</sup>. Otevřená retenční nádrž (RN3), která se bude nacházet v areálu haly B, bude zachycovat dešťové srážky. Svahy a dno nádrže budou ohumusovány a osety travní směsí, svahy budou osety geomříží. Regulovaný odtok z nádrže (15 l/s) bude veden stávající kanalizací DN600 do blízkého Jáchymovského potoka.

Po posouzení žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není Krajská hygienická stanice v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem a **stanovisko** ve smyslu § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, proto **nevydává**.

Ing. Helena Vrbická

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

**Příloha:** Dokumentace

**Kopie:** KHS – odd. HOK K. Vary